

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D



TEGNFORKLARING

-  Markeringslys som angir rømningsvei
-  Ledelys som tennes ved strømbrudd
-  Uklassifisert dør
-  B30 dør
-  Håndslukningsapparat
-  Brannalarmsentral
-  Rømningsramp
-  Brannslange
-  EI 60 skille (B60)

Tegnet i henhold til dagens situasjon
Digitalisert fra papirunderlag, forbeholdt nytt som underlag for branntegninger
Alle mål kontrolleres på stedet

REVISJON:		DATO:	TEGN:	KONTR.:	REV.:
EIER:		AREAL:			
OSLO OG AKERSHUS SIVILFORSVARSDISTRIKT		374 m ²			
BYGG:		TEGN:	DATO:	KONTR.:	DATO:
TRONDHEIMSVEIEN 529 0962 OSLO		TAG:	09.11.10	EL:	17.11.10
		PROSJEKT NR.:	MALESTOKK:		
		104199	1:100		
BRANNTTEKNISK TEGNING		1. ETASJE		FORMAT:	A3
FIRESAFE CONSULTING		TEGN NR.		REV.:	
Tevlingveien 23, postboks 6411 Elterstad, 0605 Oslo Tlf: 22 72 20 20, Fax: 23 17 86 00 www.firesafe.no/consulting		105199-01.dwg			